

LEGENDA:

- E


ESTINTORE - 9KG POLVERE
CAPACITA' ESTINGUENTE 55A-233B
- E

ESTINTORE CARRELLATO - 30KG POLVERE
TIPO AB1C
- F

RIVELATORE DI FUMO

- SISTEMA RILEVAZIONE PERDITE DI GASOLIO
- AREA DI PROTEZIONE L=3 m

NOTE:
IL G.E. SARA' DOTATO DI PULSANTE DI ARRESTO ALL'ESTERNO DEL CABINATO.
IL G.E. SARA' DOTATO DI CAMINO PER SCARICO DEI FUMI



Numero documento interno		Derivato da	
		CAVP03-CP-A-A-2-03-R01	
 A2A Ambiente S.p.A. Ingegneria Ambiente Via Olgettina 25 20132 Milano T (+39) 02 2729 81 ingegneria.ambiente@a2a.eu www.a2aambiente.eu		Titolo progetto Nuovo impianto di trattamento e recupero della frazione organica da raccolta differenziata	
		Località Gerbido Comune di Cavaglià (BI)	
		Titolo documento Dettaglio gruppo elettrogeno	
		Verifica P. Agustoni	Approvazione P. Rossignoli
Tav. 8		Progettista Ing. A. Cameroni	Committente
		Direttore lavori	Esecutore lavori
Revisione 01	Data Febbraio 2019		
Scala grafica 1:200	Scala plottaggio 1:1		