



OVEST SESIA
ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE

ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE OVEST SESIA
Consorzio di Irrigazione e Bonifica
Via Duomo, 2 – 13100 VERCELLI
c.f. 94023960027 p IVA 02043600028
Tel. +39 0161 283511
Fax. +39 0161 283500
ovestsesia@pcert.postecert.it
Info@ovestsesia.it
www.ovestsesia.it

Vercelli, **- 6 AGO. 2021**

Sigla Mitt: GD

A: Provincia di Biella Area



ARN00168433

PROT.OUT. : 0002947/2021
DATA: 06/08/2021
12/8-1 Armadio: 8

Via PEC

protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Spett.le

Provincia di Biella

Area tutela e valorizzazione
ambientale

Via Quintino Sella n°12
13900 Biella

Oggetto: Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI) presentato dalla Ditta A2A Ambiente SPA – **Verifica completezza documentale**

Con la presente, in relazione a documentazione inviata e relativa a quanto in oggetto, si rileva che non sono presenti interferenze particolari tra il futuro impianto per la produzione di energia elettrica e termica e la rete dei corsi d'acqua di competenza dell'Associazione scrivente.

Si denota però che la linea "Cavidotto AT di collegamento alla RTN" indicato alla TAV 04, durante il suo percorso interferisce con alcuni corsi d'acqua.

Si comunica che per ogni intersezione tra la linea elettrica di collegamento e i cavi irrigui di competenza dell'Associazione (i corsi d'acqua intercettati lungo il percorso indicato risultano di competenza della scrivente Associazione e non, come erroneamente indicato, dell'Autorità di Bacino del Fiume Po') dovrà essere prodotta apposita tavola illustrativa che includerà una planimetria catastale e una sezione di

PROVINCIA DI BIELLA - p_bi - 0016934 - Ingresso - 06/08/2021 - 08:53

progetto con indicazione, nello specifico, del tipo di intervento in caso di attraversamento (esempio: linea elettrica staffata a ponti, linea che transiterà sopra/sotto tubazione esistente o in sub alveo ecc....) o parallelismo nella fascia di rispetto di m.5 dal corso d'acqua; quanto sopra è valido non solo per i corsi d'acqua principali e più importanti ma anche per i cavi irrigui minori e di più piccola entità.

Resta inteso che le autorizzazioni di cui sopra sono subordinate alla stipula di relativo atto di concessione tra l'Associazione e il proponente, ai sensi del R.D 368/1904, tale scrittura dovrà essere redatta al termine dell'iter autorizzativo.

Si rende noto infine che l'interferenza tra il futuro cavidotto e il Canale Depretis (attraversamento identificato cod. CA13) dovrà essere regolamentata con la Coutenza Canali Cavour.

Rimanendo in attesa di quanto sopra si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore Generale
(dott. ing. Luca Busbandri)

